

Prot. n. 56/14/PA/ag

17 GEN 2014

Al Direttore Sanitario
Via Nicola Vernieri, 14
84129 – Salerno
Fax 089/221179
protocollogenerale@pec.aslsalerno.it
asl.sa.dp-areacentro@pa.postacertificata.gov.it

Oggetto: situazione logistica U.O. Geriatria di Via Vernieri.

La scrivente O.S., interessata dai lavoratori della struttura indicata in oggetto, ha potuto rilevare che i dipendenti interessati, in totale 17: 3 medici, 3 Assistenti Sociali e 11 Assistenti Amministrativi, sono allocati in ambienti che presentano difformità rispetto ai precetti derivanti dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche.

I locali menzionati, infatti, sono sprovvisti di finestre, tranne che per i due ambulatori destinati ai medici. V'è, poi, da rilevare che in un altro ambiente v'è un'unica finestra sopraelevata (ambiente soppalcato) a cui si accede, ai fini dell' apertura e/o chiusura della stessa, per il tramite di una scala a chiocciola il cui accesso è limitato al solo responsabile e ad altra dipendente. Ciò probabilmente poiché detto soppalco non è regolamentare e in tale caso esso rappresenterebbe un indubbio elemento di pericolo per dipendenti e utenza..

Si è potuto constatare, poi, che l'impianto elettrico (passante per gli elementi in ferro del soppalco) non è opportunamente protetto da canaline e ciò potrebbe essere, in caso di usura e/o rottura della guaina di protezione dei fili di rame costituenti l'impianto elettrico, causa di folgorazione.

V'è, inoltre, da evidenziare che i locali oltre a presentare numerosi elementi di inadeguatezza, relativamente all'utilizzo ad uso di ufficio e/o di ambulatorio, sono certamente insufficienti a contenere il numero di persone in essi "stipati".

La scrivente Struttura Sindacale, per quanto sopra, chiede che i dipendenti dell'Ufficio indicato in oggetto siano sistemati in ambiente idoneo ai fini lavorativi, secondo quanto previsto dai precetti normativi derivanti dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale CISL FP

Rietro Antonacchio
